

## WETGEVING EN REFERENTIES

- › Titel 3 van boek III van de codex over welzijn op het werk.
- › Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties, art. 270-272.
- › Een gekwalificeerd persoon moet een controle uitvoeren van het bestrijdings-, detectie- en brandalarmmateriaal van het bedrijf. De controle moet gebeuren tijdens de indienststelling maar eveneens periodiek. Een rapport met alle vaststellingen en besluiten van dit bezoek moet opgemaakt worden. De gekwalificeerde persoon mag de werkgever zelf zijn of zijn aangestelde, of iemand die verbonden is aan een Externe Dienst voor Technische Controle.
- › Deze verslagen moeten voorgelegd worden aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) indien er een bestaat in het bedrijf.
- › De werkgever moet ook zo snel mogelijk gevolg geven aan de gemaakte opmerkingen en vastgestelde overtredingen.
- › De verslagen van indienststelling en van de periodieke controles moeten bewaard worden zolang de betreffende installatie waarover sprake in het rapport in gebruik is in het bedrijf. De rapporten moeten kunnen voorgelegd worden aan de dienst Toezicht Welzijn op het Werk.

## WETTELIJKE VERPLICHTINGEN EN NORMEN INZAKE BRANDVEILIGHEID

Omschrijving	Controle	Wetgeving (Codex over het welzijn op het werk)	PV verplicht	Periodieke controle
Materiaal voor brandbestrijding, detectie en alarm	Gekwalificeerd persoon	Art. III.3-22 §1	JA	Ten minste jaarlijks
Noodverlichting	Gekwalificeerd persoon	Art. III.3-22 §1	JA	Ten minste jaarlijks
Branddetectie installatie	Gekwalificeerd persoon	Art. III.3-22 §1	JA	Ten minste jaarlijks
Gasinstallatie, verwarmingsinstallatie, elektrische installatie, airconditioning	Gekwalificeerd persoon	Art. III.3-22 §2	JA	Volgens de specifieke wetgeving
Brandblussers	Gekwalificeerd persoon	Art. III.3-22 §1	JA	Ten minste jaarlijks
Haspels met axiale toevoer	Gekwalificeerd persoon	Art. III.3-22 §1	JA	Ten minste jaarlijks
Brandwerende deuren en kleppen	Gekwalificeerd persoon	Art. III.3-22 §1	JA	Ten minste jaarlijks
Sprinkler	Gekwalificeerd persoon	Art. III.3-22 §1	JA	Ten minste jaarlijks
Bereikbaarheid nooduitgangen	Gekwalificeerd persoon	Art. III.3-12	JA	Ten minste jaarlijks
Noodladders	Bevoegd persoon (intern of extern)	Art. IV.2-14	JA	Jaarlijks