

WETGEVING

- › Arbeidsmiddelen moeten gecontroleerd worden wanneer zij na aankoop op het bedrijf binnengebracht worden (controle bij indiensttreding) en op herhaalde basis. Wie deze controles mag uitvoeren en op welke tijdsbasis de wederkerende controle plaats heeft, is afhankelijk van het arbeidsmiddel en de bijhorende risico's.
- › Een Externe Dienst voor Technische Controles (EDTC) zal op vraag van een bedrijf een controle uitvoeren en een verslag opmaken met alle vaststellingen voor arbeidsmiddelen met een groot risico. Een EDTC is een bedrijf dat specifieke controles op bepaalde arbeidsmiddelen uitvoert. Dergelijk bedrijf heeft geen politionele bevoegdheid maar zal wel wijzen op (ernstige) risico's en gebreken volgens de wetgeving. Het krijgt hiervoor een erkenning van de overheid. Het bedrijf dat de controle laat uitvoeren, moet zo snel mogelijk gevolg geven aan de gemaakte opmerkingen en vastgestelde overtredingen. Een lijst van erkende EDTC's is te vinden op te website <http://www.werk.belgie.be>.
- › Soms mag de controle ook uitgevoerd worden door een "bevoegd persoon". Deze persoon moet de specifieke opdracht van de werkgever gekregen hebben om een bepaalde controle uit te voeren. Het kan een werknemer zijn van het bedrijf, maar dit is niet strikt noodzakelijk. De bevoegde persoon moet over voldoende kennis, opleiding en ervaring beschikken om de controle uit te voeren. Dit laatste moet men kunnen aantonen. De resultaten van controles uitgevoerd door een bevoegd persoon moeten ook schriftelijk worden vastgelegd in een verslag.
- › Deze verslagen moeten (indien van toepassing) voorgelegd worden aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). De werkgever is verplicht deze verslagen te bewaren (met inbegrip van de gedane vaststellingen en de besluiten van het bezoek) en ze ter beschikking te houden van Toezicht Welzijn op het Werk (TWW). Dit voor de tijdsduur dat de betreffende installatie in gebruik is op het bedrijf.

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN BETREFFENDE "DIVERSE" INSTALLATIES

Omschrijving	Controle door	Voor indiensttreding	Periodieke controle	Wetgeving
Stoomtoestellen:				
Hogedrukstoomgeneratoren (> 0,5 bar; inhoud > 25 liter)	EDTC	JA (proefstoken)	Inwendig: afhankelijk van de groep, jaarlijks, 1,5- of 2-jaarlijks, controle door EDTC Uitwendig: jaarlijks	KB 18/10/91 MB 28/10/91 KB 13/06/99
Lagedrukstoomgeneratoren (> 0,5 bar; inhoud > 25 liter)	EDTC	NEEN (indien na 29/05/02)	Uitwendig: jaarlijks	KB 18/10/91 MB 28/10/91
Stoomvaten (> 0,5 bar; inhoud 300 liter)	Afhankelijk inwendig of uitwendig	NEEN	Inwendig: afhankelijk van type, jaarlijks, 3- of 4-jaarlijks Uitwendig: 3-jaarlijks of jaarlijks	KB 18/10/91 MB 28/10/91
Warmtewisselaars (zowel als stoomgenerator of stoomvat)	EDTC	-	Inwendig: 3- of 4-jaarlijks Uitwendig: jaarlijks	KB 18/10/91 MB 28/10/91
Verwarmingsinstallaties met vaste, vloeibare of gasvormige brandstof	EDTC	JA	-	KB 06/01/78 art. 15
	Bevoegd persoon	-	Jaarlijks (advies)	ARAB art. 52.11
Installaties die ioniserende stralingen produceren	EDTC	JA	Permanent	KB 20/07/2001
Laden en lossen van vloeibaar gemaakte gassen uit tankwagens, tankwagons en laadketels	Bevoegd persoon	JA	4-maandelijks	ARAB art. 363 bis
Houders voor vloeibaar gemaakt propaan en butaan	EDTC	JA	5-jaarlijks	KB 21/10/1968 art. 1 & 14

REFERENTIES

ARAB, Codex over het welzijn op het werk en Sentral.be